

SİSTEM BİLGİLERİ

CİHAZ NO	
MARKA	
MODEL	
GÜÇ/KAPASİTE	

Bakım Tarihi : __ / __ / ____

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR ☐ ARIZALI ☐ ÇALIŞMIYOR ☐

BAKIM ÖNCESİ TESPİTLER:

CİHAZ LİSTESİ ve BAKIM / KONTROL NOKTALARI

No	KONTROL BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER	AÇIKLAMA
1	Gaz kaçak kontrolü,	
2	Kondenser temizliği (hava soğutmalı gruplar için	
3	Kondenser fan kontrolü,	
4	Saç panellerin, boyaların, izolasyonların ve bakır boruların kontrolü,	
5	EXV kontrolü	
6	Evaporatör su kaçak kontrolü,	
7	Kondanser su kaçak kontrolü (su soğutmalı gruplar için),	
8	Kondanser giriş-çıkış su debi kontrolü (su soğutmalı gruplar için gerekirse),	
9	Güç ve kumanda kablo bağlantı kontrolü,	
10	Sıcaklık sensör kontrolü,	
11	Load / Unload kontrolü,	
12	Yağ ısıtıcı kontrolü,	
13	Kompresör ve fan kontaktör kontrolü,	
14	HP, LP, OP değerleri kontrolü	
15	HP, LP, OP ve donma cut-out kontrolü,	
16	Seperatör yağ seviye kontrolü,	
17	17- Kondenser, yağ, emiş basıncı kontrolü,	
18	18- Yağ, emiş hattı ve emiş doyma ile çevre sıcaklığı kontrolü, 19	
19	Motor amperi ve % kompresör yük kontrolü,	
20	Cihaz çalışma / durma kontrolü,	
21	Fan çalışma / durma kontrolü,	
22	Likit subcooling ve emiş superheat sıcaklık kontrolü	
23	Nem kontrolü,	
24	Toplam çalışma saati ve start / stop adedi kontrolü.	
25	Yağ, yağ filtresi ve drier değişimi (kontroller sonrası gerekli görülürse)	

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR ☐ ARIZASI VAR ☐ ÇALIŞMIYOR ☐

AÇIKLAMA:

PERSONEL BİLGİLERİ

BAKIM YAPAN	KONTROL EDEN	ONAY
AD SOYAD / İMZA	AD SOYAD / İMZA	AD SOYAD / İMZA